

Vragen divers

Onderwerp: Zwembad De Wedert

Gesteld door:	VL / Gerrie van Asten – Velter
Datum:	10 juni 2024
Portefeuillehouder:	M. Theus
Teammanager:	Lou van Gerven / G. Buijs
Deadline:	10 juli 2024

Vraag:

Uit boze berichten die ik ontvang blijkt dat in het laatste halfjaar verschillende keren een storing is geweest waardoor er geen gebruik van het zwembad gemaakt kan worden. Een aantal van de mensen die gaan zwemmen zijn op hoge leeftijd zelfs 90 jaar. Deze mensen komen voor dag en dauw, om 7.00 uur, naar het zwembad om hun baantjes te trekken. Dat is op zich al een hele prestatie van deze mensen. De gemeente zet in op een goede gezondheid van de inwoners, ook voor de ouderen, het sporten is hier een onderdeel van. Ondanks dat deze bezoekers een kop koffie krijgen aangeboden wordt hun motivatie wel enigszins ontnomen. Ook komt boosheid daarvoor in plaats. Ook de tegels die al geruime tijd omhoogkomen is een ergernis en ook gevaarlijk. Het is wachten op ongelukken hierdoor. Er is destijds aangegeven dat dit te maken heeft met de hoge stand van het grondwater.

Mijn vragen.

1. Wat gaat er nu precies mis?
2. Waarom is hiervoor geen oplossing zodat dit niet elke keer terugkomt?
3. Wat gaat u eraan doen dat dit voor eens en altijd opgelost is?
4. Wat betreft de omhooggekomen tegels, het kan toch niet zo zijn dat daar niets aan te doen is?

Antwoord:

1. Er is op 7 juni 2024 een storing geweest waardoor het zwembad stil is komen te liggen.

Bij een storing van de installatie, kunnen wij de kwaliteit van het zwembad niet op orde houden. Dit moet eerst hersteld worden zodat de bezoekers veilig het zwembad kunnen gebruiken.

Het zwembad is op 7 juni vanaf 07.00 uur 2,5 uur gesloten geweest omdat er een externe monteur moest komen. Toen de storing opgelost was en de installatie weer goed werkte, is het bad weer geopend voor bezoekers.

2. Het is dit jaar de eerste keer dat het binnenzwembad een paar uur gesloten is. Dit gebeurt alleen in het uiterste geval als de storing dusdanig is dat de kwaliteit van het zwembadwater niet gegarandeerd is.
3. Door middel van maandelijks onderhoud, vaste storing opvolging afspraken en monitoring aan de zwembad installatie doen we er alles aan om de zwembad installatie optimaal te laten functioneren en storingen te minimaliseren.

Regelmatig onderhoud en tijdige inspectie van de verschillende componenten van

het zwembad kunnen veel van deze problemen voorkomen of deze snel oplossen.

Een zwembad installatie blijft een gevoelige installatie aangezien het diverse componenten zoals waterbehandeling elektrische componenten, verwarming, pompen, filter, zout elektrolyse enz. bevat.

4. De gemeente is in overleg met de aannemer welke verantwoordelijk was voor de bouw destijds. Uit een recent onderzoek is de oorzaak voor het loslaten van de tegels vastgesteld, tevens zijn hier de benodigde herstelwerkzaamheden in vastgelegd. De gemeente is van mening dat de aannemer verantwoordelijk is voor de herstelwerkzaamheden en zal de aannemer sommeren om over te gaan tot herstel.